

Nachweis

Einsteckschlösser für gefälzte Türen
gemäß DIN 18251-1 : 2002-07



Prüfbericht

Nr. 14-000573-PR01

(PB-G01-03-de-01)

Auftraggeber **Häfele GmbH & Co. KG**
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Grundlagen

DIN 18251-1:2002-07 Schlösser – Einsteckschlösser Teil 1: Einsteckschlösser für gefälzte Türen

Schloss	Einsteckschloss ohne Schließblech
Produktbezeichnungen	Startec GHP 103
Dornmaß	55 mm
Entfernung	PZ-72 mm
Stulp	16 mm x 3 mm, Eckstulp
Riegelwerk	2-tourig; Riegelausschluss 22 mm
Vierkant	8 mm
Besonderheit	Die Maße entsprechen nicht den Anforderungen gemäß Normen-Abschnitt 4.
Montage und Wartung	Gemäß der Montage- und Wartungsanleitung des Beschlagherstellers.
Sonstiges	Das geprüfte Einsteckschloss ist das Grundschloss für die Schlossfamilien "Startec GHP 203"
Ergebnis	Die Schlösser haben die Klasse 3 gemäß DIN 18251-1: 2002 -07 erreicht.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Schlössern nach DIN 18251-1:2002 -07

Dieser Prüfbericht ersetzt **nicht** das EG-Konformitätszertifikat.

Dieser Prüfbericht dient nicht für den Nachweis für Fluchttüren, Schließblech und Befestigungsmittel.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Schlösser.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 13 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnissen
- 4 Gesamtbeurteilung

Anlage 1 (2 Seiten)

ift Rosenheim

23.04.2014

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Steiner Gerd
Laborleiter
Mechanik