Leistungserklärung

DoP-Nr.: 931.20.F

1. Typbezeichnung — Schliessfolgeregler

2. Typen,- oder Seriennummer

931.20.840	Schliessfolgeregler SR	931.20.841	Schliessfolgeregler SR / Mikroschalter
931.20.842	Schliessfolgeregler BG SR	931.20.843	Schliessfolgeregler BG SR / Mikro-schalter

3. Vorgesehener Verwendungszweck — **Zur Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren**

4. Name des Herstellers — **Häfele GmbH & Co KG**
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: — **Leitung Qualitätsmanagement**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: — **System 1**

7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **0432** hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Nr. 0432-CPR-00184-03.1

8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Fähigkeit auszulösen	Erfüllt	EN1158:1997 + A1:2002
Dauerfunktion der Fähigkeit auszulösen	Erfüllt Klasse – 8	
Gefährliche Substanzen	Keine	

Klasse: 3 8 6/3 1 1 4

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

José Lorca Ltg. Sortimentsmanagement
(Name und Funktion)

Nagold,08.07.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

i.V. _____
(Unterschrift)

HÄFELE

Declaration of Performance

DoP-No.: 931.20.F

1. Type designation — **Door coordinator**

2. Model or serial number

931.20.840	Door coordinator SR	931.20.841	Door coordinator SR / microswitch
931.20.842	Door coordinator BG SR	931.20.843	Door coordinator BG SR / mircoswitch

3. Intended purpose of use — **For use on fire / smoke compartmentation doors**

4. Manufacturer — **Häfele GmbH & Co KG**
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold

5. If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: — **Head of Quality Management**

6. System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: — **System 1**

7. The notifying authority, monitoring authority **0432** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.

No. 0432-CPR-00184-03.1

8. If a European Technical Assessment has been issued for the construction product:

Not relevant

9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Actuation capability	Pass	EN1158:1997 + A1:2002
Permanent actuation capability	Pass Class - 8	
Hazardous substances	No dangerous substances	

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

José Lorca Head of Product Management
(Name and Function)

Nagold, 08.07.2015
(Place and date of issue)



(Signature)